

## **Сведения по реализации плана мероприятий по комплексной безопасности за 2024 год**

недостатков ПБ выявленных надзорными органами нет

### **1. Меры пожарной безопасности объекта (территории):**

1. Декларация пожарной безопасности от 17.04.2017 года № 65436368000-70-861

. техникум:

а) наличие автоматической пожарной сигнализации система оповещения управления эвакуацией серии «С2000М».  
- система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны «ОКО». Обслуживается Каменск-Уральским отделением ВДПО (договор от 01.01.2024г. № 2). Находится в исправном состоянии (акт работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 09.07.2024 г.)

б) системы внутреннего противопожарного водопровода имеется:  
- в здании техникума 20 штук пожарных кранов;  
- в здании учебно-производственных мастерских 11 штук пожарных кранов.

Электрозадвижки и насосы повысители отсутствуют

в) автоматическая система пожаротушения отсутствует;  
г) система оповещения о пожаре оснащена системой речевого оповещения «Рупор-300». Обслуживается ООО «Спектр-сервис». (договор от 01.01.2024г. № 26). Находится в исправном состоянии (акт обследования систем от 26.06.2024 г.). Пункты оповещения размещены в приемной директора, в учебной части, на вахте.

- система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны «ОКО». Обслуживается Каменск-Уральским отделением ВДПО (договор от 01.01.2024г. № 2). Находится в исправном состоянии (акт работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 09.07.2024 г.)  
- планы эвакуации имеются в наличии.

д) первичные средства пожаротушения (огнетушителей)  
- количество огнетушителей:

в здании техникума – ОП 4(3) – 10шт., ОУ-3 – 13 шт.

в здании учебно-производственных мастерских – ОП 4(3) – 14шт.

в зданиях лаборатории по диагностике машин и гаражных боксов – ОП 4(3) – 13шт.

**общезитие:**

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации, система оповещения управления эвакуацией серии и «С2000М» (С2000 СП). Система оповещения о пожаре оснащена системой речевого оповещения «Рупор-300» (аудиоклиент установлен на посту охраны). Обслуживается ООО «Спектр-сервис». (договор от 01.01.2024г. № 26). Находится в исправном состоянии (акт обследования систем от 26.06.2024 г.)

- система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны «ОКО». Обслуживается Каменск-Уральским отделением ВДПО (договор от 01.01.2024г. № 2). Находится в исправном состоянии (акт работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 09.07.2024 г.)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода, имеется:

- в здании общежития 9 штук пожарных кранов.

Электрозадвижки и насосы повысители отсутствуют.

(характеристика)

в) автоматическая система пожаротушения отсутствует.

(тип, марка)

г) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: пожарной сигнализации, система оповещения управления эвакуацией серии и «С2000М» (С2000 СП). Система оповещения о пожаре оснащена системой речевого оповещения «Рупор-300». (аудиоклиент установлен на посту охраны) Обслуживается ООО «Спектр-сервис». (договор от 01.01.2024г. № 26). Находится в исправном состоянии (акт обследования систем от 26.06.2024 г.)

- система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны «ОКО». Обслуживается Каменск-Уральским отделением ВДПО (договор от 01.01.2024г. № 2). Находится в исправном состоянии (акт работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 09.07.2024 г.)

- планы эвакуации имеются в наличии.

д) первичные средства пожаротушения (огнетушителей)

количество огнетушителей в здании общежития – ОП 4(3) – 13шт.

## **2. Предписание Роспотребнадзора от 20.11.2023 № 419//2023-62**

В соответствии с Предписанием Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.12.2023 № 419//2023-62 администрацией техникума была организована деятельность по его исполнению выполнено 20 пунктов.

По данному предписанию в настоящее время нами остаются невыполненными следующие пункты (ввиду отсутствия необходимых финансовых средств):

**п. 5 «Обеспечить покрытие мебели в обеденном зале (сколы) без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».**

**п. 10 «Обеспечить внутреннюю отделку ... без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.» - в части:**

- потолка в медицинском кабинете.